




MASSGEBEND IST DER TEXTTEIL DES BRANDSCHUTZKONZEPTES



optionaler Tech
F: 3.00 m²

optionaler T
F: 2.34 m²

00	18.11.2022	IBC	Alle	Ersterstellung B003
Rev.:	Datum:	Von.:	An.:	Planänderung:
Datei:				
0500_BSC_2_0000_GR_U1_01_P				



Bauherr/ Auftraggeber:
Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG
Obere Königsstraße 8
34117 Kassel

Planverfasser:
CF MÖLLER ARCHITECTS
C.F. Möller Danmark A/S
Europaplads 2
8000 Aarhus C
Dänemark
osw-kassel@cfmoller.com

Fachplaner:
Brandschutz

Fachplaner:
IBC INGENIEURBAU-CONSULT GMBH / IM NIEDERGARTEN 12 / 55124 MAINZ
T.:06131 949 11 0 / F.:06131 949 11 144 / INFO@IBC-ING.DE / WWW.IBC-ING.DE

Bauvorhaben:	OSW Kassel	Projektnr.:	IC-225416	
Maßstab:	Format:	Leistungsphase:	Datum:	Gezeichnet von:
	A3	LPH: 2	18.11.2022	TScj/SAI

Planinhalt:
Grundriss Untergeschoss

Dateischlüssel:
0500_BSC_2_0000_GR_U1_01_P

LEGENDE

- TREPPENRAUM
- NOTWENDIGER FLUR
- SCHACHT
- FEUERBESTÄNDIGE WAND, IN BAUART BRANDWAND (REI 90-M oder EI 90-M)
- FEUERBESTÄNDIGE WAND (REI 90 oder EI 90)
- T 30-RS FEUERHEMMENDER ABSCHLUSS, SELBSTSCHLIESSEND UND RAUCHDICHT (EI₂30CS₂₀₀)
- RA RAUCHABZUG
- FS FAHRSCHACHTTÜR GEM.: DIN EN 81-58
- C SCHLAUCHANSCHLUSSVENTIL TROCKEN / C-ANSCHLUSS