


01	07.06.2023	IBC	Alle	LP3
02	18.11.2022	IBC	Alle	Ersterstellung
Rev.:			Von:	An:
				Planänderung

Datum: 0500\_BSC\_3\_0000\_GR\_1.0G\_01\_V



Bauherr/ Auftraggeber: Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG  
 Obere Königstraße 8  
 34117 Kassel

Planverfasser: C.F. Møller Danmark A/S  
 Europastraße 3  
 8000 Aarhus C  
 Dänemark  
 osw-kassel@cmoller.com

### Brandschutz

Fachplaner: INGENIEURBAU-CONSULT GMBH / IM NIEDERGARTEN 12 / 55124 MAINZ  
 T.: 06131 949 11 0 / F.: 06131 949 11 144 / INFO@IBC-ING.DE / WWW.IBC-ING.DE

### LEGENDE

- |  |   |  |  |  |   |  |  |
|--|---|--|--|--|---|--|--|
|  | TREPPENRAUM   |  | FEUERHEMMENDER ABSCHLUSS, SELBSTSCHLIESSEND UND RAUCHDICHT (EI <sub>30</sub> CS <sub>200</sub> )   |  | ANFAHRTSWEG FEUERWEHR                                   |  | FEUERBESTÄNDIGE DECKE / ÖFFNUNGSLÖS                    |
|  | NOTWENDIGER FLUR  |  | BRANDWAND (REI 90-M oder EI 90-M)  |  | RAUCHDICHTE TÜR, SELBSTSCHLIESSEND (CS <sub>200</sub> ) |  | LICHTHOF   |
|  | SCHACHT   |  | NOTWENDIGE TREPPE  |  | FAHRSCHACHTTÜR GEM.: DIN EN 81-58                       |  | RETTUNGSWEGLÄNGE ZU AUSGANG INS FREIE ODER TREPPENRAUM |
|  | FEUERBESTÄNDIGE WAND, IN BAUART BRANDWAND (REI 90-M oder EI 90-M) |  | SCHLAUCHANSCHLUSSVENTIL TROCKEN / C-ANSCHLUSS  |  | LUFTRAUM  |  | RETTUNGSWEGLÄNGE ZU SICHEREM BEREICH                   |
|  | FEUERBESTÄNDIGE WAND (REI 90 oder EI 90)                          |  | FEUERBESTÄNDIGER ABSCHLUSS, SELBSTSCHLIESSEND UND RAUCHDICHT (EI <sub>90</sub> CS <sub>200</sub> ) |  | RETTUNGSWEG   |  |  |

Bauvorhaben:	OSW Kassel	Projektnr.:	IC-225416
Maßstab:	A2	Leistungsphase:	LPH: 3
Datum:	14.06.2023	Gerechnet von:	TSC/SAI

### Brandschutzplan 1.Obergeschoss

Datenschlüssel: 0501\_P03\_N\_01\_BRSC\_140623\_XX\_IBC\_P\_Z03\_R01