


LEGENDE	
	TREPPENRAUM
	NOTWENDIGER FLUR
	SCHACHT
	FEUERBESTÄNDIGE WAND, IN BAUART BRANDWAND (REI 90-M oder EI 90-M)
	FEUERBESTÄNDIGE WAND (REI 90 oder EI 90)
	FEUERHEMMENDER ABSCHLUSS, SELBSTSCHLIESSEND UND RAUCHDICHT (EI ₃₀ CS ₂₀₀)
	BRANDWAND (REI 90-M oder EI 90-M)
	FEUERBESTÄNDIGER ABSCHLUSS, SELBSTSCHLIESSEND UND RAUCHDICHT (EI ₉₀ CS ₂₀₀)
	RAUCHABZUG
	FAHRSCHACHTTÜR GEM.: DIN EN 81-58
	SCHLAUCHANSCHLUSSVENTIL TROCKEN / C-ANSCHLUSS
	FEUERBESTÄNDIGE DECKE / ÖFFNUNGSLÖS
	LUFTRAUM
	RETTUNGSWEGLÄNGE ZU AUSGANG INS FREIE ODER TREPPENRAUM
	RETTUNGSWEGLÄNGE ZU SICHEM BEREICH
	NOTWENDIGE TREPPE
	ANGRIFFSWEG FEUERWEHR

01	07.06.2023	IBC	Alle	LP3
00	18.11.2022	IBC	Alle	Erstellung
Rev.:	Datum:	Von:	An:	Planänderung:

Daten:
0500_BSC_3_0000_GR_2.OG_01_V



Bauherr/ Auftraggeber:
Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG
Obere Königstraße 8
34117 Kassel

Planverfasser:
C.F. Meier Danmark A/S
Europapark 3
8000 Aarhus C
Dänemark
osw-kassel@chmoller.com

Brandschutz

Fachplaner:
IBC INGENIEURBAU-CONSULT GMBH / IM NIEDERGARTEN 12 / 55124 MAINZ
T.: 06131 949 11 0 / F.: 06131 949 11 144 / INFO@IBC-ING.DE / WWW.IBC-ING.DE

Bauvorhaben: OSW Kassel	Projekt-Nr.: IC-225416
Maßstab: A2	Format: LPH: 3
Datum: 14.06.2023	Gezeichnet von: TSC/SAI

Planinhalt:
**Brandschutzplan
2.Obergeschoss**

Datenschlüssel:
0501_P03_N_02_BRSC_140623_XX_IBC_P_Z04_R01