



- ### Legende BMA
- Loop JY(St)Y 2x2x0,8 rot BMK
 - BMZ Brandmelde-Zentrale
 - ☐ Handdruckmelder
 - FSE Freischaltelement
 - FIBS Feuerwehr - Informations- und Bediensystem
 - FSD Feuerwehrschlüsseldepot
 - 💡 Blitzleuchte

Mensa/Küche Bestand
 Sporthalle Bestand
 In Klärung

BMZ

NSHV

- Hinweis**
- Handdruckmelder (Brand) an jedem Notausgang
 - Handdruckmelder (Amok) nur an zentraler Stelle
 - Alarmierung akustisch und in Teilbereichen zusätzlich optisch

| d | --- | --- | --- | --- |
|-------|------------|--------------|-----------|-----------------|
| c | --- | --- | --- | --- |
| b | --- | --- | --- | --- |
| a | --- | --- | --- | --- |
| Index | Änd. Datum | Änderungsart | Änd. Name | Änd. Gepr. Name |

DÖRING
 BERATENDE INGENIEURE GMBH

Druselstalstraße 15
 34131 Kassel
 Fon +49 (0)561 9 30 84-0
 ib@doering-tga.de

Sieberweg 67
 37081 Göttingen
 Fon +49 (0)551 8 20 85 79-0
 goettingen@doering-tga.de

www.doering-tga.de

Leistungsphase: **Vorentwurf**

Projekt: **Offene Schule Waldau
 Planung Technische Ausrüstung ELT**

Planinhalt: **Elektro
 Übersicht
 BMA**

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Gez. Datum: 09.03.2023 | Gez. Name: SEN | Maßstab: % | Größe: 297 x 594 | Proj.-Nr.: 2235 | Blatt-Nr.: 1 |
| Gepr. Datum: 09.03.2023 | Gepr. Name: DET | Datei: 500_ELT_20010_UE_XX_00_P | | | Blatt-Anz.: 1 |

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet,
 soweit nicht ausdrücklich schriftlich zugestanden.
 Zuwiderhandlung verpflichtet zum Schadensersatz.
 Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder
 Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.