

Schnitt B-B'

Legende Fundamentierung (V4A)

- Fundamentieranker aus Bandstahl 30x3,5mm aus Edelstahl (V4A) 30x3,5mm
- Kreuzklemme
- Anschlussfahne aus Edelstahl (V4A) 30x3,5mm
- ↗ Leitung nach oben führend
- ↘ Leitung nach unten führend
- ↕ Leitung von unten kommend
- ↕↗↘ Leitung nach oben und unten führend
- ⚡ Stabanker (Tiefenerder)
- E/F Erdungsfestpunkt aus Edelstahl (V4A) einbetoniert
- ⊗ Unterputz-Trennstelle

Legende Fundamentierung

- Fundamentieranker aus Bandstahl verzinkt30x3,5mm
- Kreuzklemme
- ↗ Leitung nach oben führend
- ↘ Leitung nach unten führend
- ↕ Leitung von unten kommend
- ↕↗↘ Leitung nach oben und unten führend


Legende Blitzschutz

- Blitzschutzleitung Aluminium rund ø8mm
- MV-Klemme, Aluminium
- Anschlussfahne aus Edelstahl (V4A) 30x3,5mm
- ↗ Auffangspitze Aluminium rund ø16mm
- ↗ Fangstange mit Betondeckel
- ↗ Leitung nach oben führend
- ↘ Leitung nach unten führend
- ↕ Leitung von unten kommend
- ↕↗↘ Leitung nach oben und unten führend

Blatt	Blatt-Nr.	Blatt-Titel	Blatt-Status
01	230814	EL-Plan	Überprüfen
02	230814	EL-Plan	Überprüfen
03	230814	EL-Plan	Überprüfen
04	230814	EL-Plan	Überprüfen
05	230814	EL-Plan	Überprüfen
06	230814	EL-Plan	Überprüfen
07	230814	EL-Plan	Überprüfen
08	230814	EL-Plan	Überprüfen
09	230814	EL-Plan	Überprüfen
10	230814	EL-Plan	Überprüfen
11	230814	EL-Plan	Überprüfen
12	230814	EL-Plan	Überprüfen
13	230814	EL-Plan	Überprüfen
14	230814	EL-Plan	Überprüfen
15	230814	EL-Plan	Überprüfen
16	230814	EL-Plan	Überprüfen

0501_P03_N_SC_ARCH_230814_XX_03_V_1100.dwg/pdf

Alle Blätter und Fachplanblätter müssen vor der Beauftragung vor Ort geprüft werden. Änderungen vor Ort sind die Zeichnung ungenutzbar. Änderungen vor Ort sind die Zeichnung ungenutzbar. Änderungen vor Ort sind die Zeichnung ungenutzbar.



Bauherr/Auftraggeber:	Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft	KVW Büro GmbH	Kommunale Bauverwaltung
Architekt:	Architektbüro [Name]	Architektbüro [Name]	Architektbüro [Name]

Projektleiter:	C. F. Müller	Projektleiter:	C. F. Müller
Architekt:	Architektbüro [Name]	Architekt:	Architektbüro [Name]

Blatt-Nr.:	03	Blatt-Titel:	EL-Plan
Blatt-Nr.:	03	Blatt-Titel:	EL-Plan

Blatt-Nr.:	03	Blatt-Titel:	EL-Plan
Blatt-Nr.:	03	Blatt-Titel:	EL-Plan

Schnitt A-A und B-B

0501_P03_N_SC_ARCH_230814_XX_CFM_03_V_1100

Plankodierung: 0501_P03_N_BB_ELEK_110923_XX_DOE_00_P_4010

DÖRING	Entwurf
Offene Schule Waldau	Planung Technische Ausrüstung ELT
Elektro	Blitzschutz/Potentialausgleich
Schnitt B-B	
Projekt-Nr.:	2235-EL-FE-3-400-_-SN-B-B
Blatt-Nr.:	1

Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft | SoS Kassel | 2024