


Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft | SOS Weimar

**SCHULBAU
OPEN
SOURCE**




Gewindestange M14
gem. Ang. TGA-Planung,
Befestigung an der Rohdecke mit Metalldübeln
Stützabstand max. 1,00 m
Bohrung d=15mm, Bohrung mit Bohrschablone ausführen

Abhangdecke mit Direktabhänger
magnesit- oder zementgebundene Holzwolle-Akustikplatte
Plattenmaß 1.200 x 600 mm, Dicke 35mm
Niveaugleiche Unterkonstruktion, 60 x 27 x 0,6 mm
mit Mineralwollauflage 60 mm, stumpf gestossen
Farbe nach Ang. Architekt nach Bemusterung
Plattenstoß gem. Angabe Deckenspiegel

HLS Leitungen nach Aufmaß Trockenbau,
genauer Lage vor Ort bestimmen
HLS Leitungen gem. Ang. TGA
Befestigung mit Rohrschellen an Rohdecke

Detail HLS-Leitungen



Leuchenträgerschiene abgehängt an Stahlseil M14
gem. Ang. ELT-Planung,
Befestigung an der Rohdecke mit Schaukelhaken
Deckenausschnitt d=15mm
5 Befestigungspunkte je Schiene

Leuchtenunterteils Netto 1,48m, Gewicht 3,8kg (mit einer
Leuchte), 2 Befestigungspunkten

Sicherheitsleuchte und Stromversorgung an
Leuchenträgerschiene befestigt

Zusätzliche Steckdosen auf Oberseite des Schiene,
gem. Ang. TGA


Abhangdecke mit Direktabhänger
magnesit- oder zementgebundene Holzwolle-Akustikplatte
Plattenmaß 1.200 x 600 mm, Dicke 35mm
Niveaugleiche Unterkonstruktion, 60 x 27 x 0,6 mm
mit Mineralwollauflage 60 mm, stumpf gestossen
Farbe nach Ang. Architekt nach Bemusterung
Plattenstoß gem. Angabe Deckenspiegel

UK Leuchte= UK UZ = 2,875 ü. OKFF

Detail Linienleuchte an Leuchenträgerschiene

HINWEISE: Alle Maße sind von den Ausführenden verantwortlich zu prüfen. Abweichungen und Unstimmigkeiten jeglicher Art sind vor der Ausführung der Bauleitung mitzuteilen. Der Plan gilt nur in Zusammenhang mit der Statik und den entsprechenden Schalplänen. Sämtliche Höhenangaben beziehen sich auf ± 0,00 bzw. m ü.NN.

Index	Änderung	Bearbeiter	Datum
01	Freigabe Trockenbau, s. auch Indexwolken im Plan	AZ	17.08.22



Projekt:
SCHULBAU OPEN SOURCE
Neubau Schule am Hartwege 2 - 99425 Weimar

Planinhalt:
AUSFÜHRUNGSPLANUNG
Trockenbau | Regeldetail Abhangdecke-HLS, Linienleuchte

Kooperationspartner:
IBA Thüringen Auenstrasse 9, 99510 Apolda
Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft Adenauerallee 127, 53113 Bonn

Bauherrenschaft:
Stadt Weimar
Schwanseestraße 17
99423 Weimar



Entwurfsverfasser:
gernot schulz : architektur GmbH
Vorgebirgstraße 338
50969 Köln
gernot schulz : architektur GmbH

Format:	Maßstab:	Erstellt am:	Erstellt von:	Status:	Index Nr.:	Index vom:
ISO A3	1:5	21.02.2022	az	Freigabe	01	17.08.2022

Projekt-Nr.	Plan-Nr.:
2618	750-GSA-SOS-LP5-5-DE-WD-ABC-F-01