SCHULBAU OPEN SOURCE
Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft | SOS Kassel | 2024

Legende

- Vorlauf
- Rücklauf
- Absperrarmatur
- Absperrarmatur mit Entleerung
- Strangregulierventil
- Differenzdruckregler
- Mischventil inkl. Regelstrecke mit elektrischem Stellantrieb
- Regelventil Durchgang mit elektrischem Stellantrieb
- Druckunabhängiges Regel- und Regulierventil
- Lufttopf inkl. Entlüftungsleitung
- Pumpe
- Sicherheitsventil Eckform federbelastet
- Schmutzfänger
- Passstück Wärmemengenzähler
- Schmutz- / Schlammabscheider
- Rohrkompensator

	Heizungs Verteiler			
		Nennw.	Temp.	Leistung.
		DN	°C	kW
1.	Verteilereingang	125	60 / 40°C	506 kW
2.	RLT Anlage 1+2+3+Bistro	65	60 / 40°C	225 kW
3.	RLT Anlage 4	32	60 / 40°C	26 kW
4.	FBH-1 + FBH-1-01	65	40 / 35°C	66 kW
5.	FBH-2	65	40 / 35°C	70 kW
6.	FBH- 3	50	40 / 35°C	51 kW
7.	FBH- 4	65	40 / 35°C	68 kW
8.	Reserve	65	--	--

Rev.:	JJMMTT:	Von.:	An.:	Planänderung:
00	230825	DER		LPH3 Plan erstellt

Alle Mass- und Flächenangaben müssen vor der Bauausführung vor Ort geprüft werden.
Abweichungen von den in der Zeichnung angegebenen Maßen bzw. zur Bauausführung notwendige Anpassung der Maße müssen vor der Bauausführung dem Architekten bzw. der Bauleitung zur Kenntnis gebracht werden.
Wenn nichts anderes angegeben ist, sind alle Maßangaben in Meter.
Inhaber des Urheberrechts dieser Zeichnung ist C.F. Møller Architects Deutschland GmbH.

Übersichtsplan:
± 0,00m = 154,00 m ü NHN



Bauherr/ Auftraggeber:
AUTODESK München GmbH

Vertreten durch:
GWG Projektentwicklung GmbH
Marställer Platz 1, 34117 Kassel

Bauherr/ Auftraggeber:
KW Neo GmbH
Königstor 3 - 13
34117 Kassel

Kooperationspartner:
Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft
Raiffeisenstr. 5
53113 Bonn

Architekt:
CF MØLLER ARCHITECTS
C.F. Møller Danmark A/S
Europaplads 2
8000 Aarhus C
Dänemark
-
osw-kassel@cfmoller.com

Planverfasser:
TGA TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG
SWECO
Sweco GmbH
Hanauer Landstraße 135-137
60314 Frankfurt am Main
TEL +49 69 95921-0
FAX +49 69 95921-292

Bauvorhaben.:	Liegenschaftsnummer:	Projektnr.:	Gezeichnet von::
OSW Kassel	0501	1126-22-003	DER

Maßstab:	Format:	Leistungsphase:	Datum:	Index:
	1500 X 594	LPH: 3	25.08.2023	00

Planinhalt:

Anlagenschema Heizung Heizzentrale

AKS Dateischlüssel: AKS Dateischlüssel Freitext:

Gebäude ID LPH Gebäudeteil Ebene/Geschoss Planart Fachdisziplin Datum Planinhalt Verfasser Index Status Intern Kennzeichnung

0501_ P03_ N__SH_HEIZ_ 230825_ SH_SWE_00_ V_ 0001