




37.20 AbtL Vorbeugender Gefahrenschutz/ Technik



26.10 Abt. Technische Gebäudewirtschaft
Frau Braunmiller

Bearbeiter/in: Herr Ulbrich
Haus, Zimmer:
Straße Hausnr.: Kromsdorfer Str. 13
PLZ Ort: 99427 Weimar

Telefon, Name
+49 (3643)- 555 514

Telefax:
+49 (3643)- 555 549

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Br	Unser Zeichen, unsere Nachricht vom 37.20	Datum 02.07.2020
--	---	----------------------------

Stellungnahme zum Brandschutzkonzept Ersatzneubau Gemeinschaftsschule Am Hartwege 2

Sehr geehrte Frau Braunmiller,
aus Sicht der Feuerwehr folgende Anmerkungen:

1. Das Konzept ist plausibel und nachvollziehbar
2. Die Feuerwehrezufahrt sowie die Aufstellfläche für die Feuerwehr auf dem Gelände sind zu Kennzeichnen.
3. Das Tor der Feuerwehrezufahrt ist mit einer entsprechenden Feuerweherschließung (Dreikant oder Doppelschließung mit Profilhalbzylinder der Feuerwehr) auszustatten.
4. Der Feuerwehrplan ist nach Merkblatt der Feuerwehr Weimar zu erstellen.
5. Bei Erstellung einer Brandschutzordnung sind alle Teile A,B und C zu erarbeiten.

Mit freundlichen Grüßen

Ulbrich
AbtL. Vorbeugender Gefahrenschutz/ Technik